

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej nr 220104W Mienia-Posiadały”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1.** Jakie kruszywo (rodzaj, frakcję) przewidują Zamawiający na warstwę podbudowy.

**Odpowiedź:** Do wyceny należy przyjąć pozycje ujętą w przedmiarze tj. podbudowy z kruszyw betonowych łamanych. Frakcja 0 ÷ 31,5mm

  
WÓJT  
Marcin Uchman

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)
- A/a