

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa i montaż hali stalowej ocieplonej”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

1. W warunkach do przetargu podaliście Państwo iż oczekujecie wbudowania płyty warstwowej z wypełnieniem PUR gr 50mm. Chcieliśmy poinformować iż producenci płyt wykonują je tylko w wielkościach parzystych tj. 40,60,80,100,120 itp.
Odpowiedź: podaną grubość 50mm należy traktować jako grubość minimalną dla oferowanych płyt PUR.

Zup. Wójta
Zastępca Wójta
Dariusz Uchman

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a