

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utworzenie terenu w Parku edukacyjnym „pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1. W specyfikacji oraz w przedmiarze w podbudowie nawierzchni z kostki brukowej czerwonej 6cm widnieje podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10cm - 315,55m², zaś w projekcie podbudowa z Kliniec (frakcja 4-31mm) gr.10cm 315,55m². Proszę o odpowiedź w związku z zaistniałą rozbieżnością.

Odpowiedź: Należy przyjąć podbudowę z kłińca (frakcja 4-31mm) gr. 10cm.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a

Zup Wójta
Zastępca Wójta
Dariusz Uchman
Dariusz Uchman