

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
**„Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz
rozbudową szkoły polegającą na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką
schodową, oraz utwardzeniem terenu i budową miejsc parkingowych nas działkach 131/3,
131/9, 131/10 – dokończenie budowy.**

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

1. Zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych uprzejmie proszę o przedstawienie Opracowania akustyki dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź: Projekt akustyki został zamieszczony w dniu 21 lipca 2016r. na stronie www.bip.ceglow.pl.

2. W dniu 21.07.2016 r. Inwestor zamieścił plik pn. "opracowanie akustyki". Wg tej dokumentacji należy wykonać w sali gimnastycznej sufit akustyczny gr. 40mm (oznaczony „6”) w ilości 1106m². Brak jest takiej pozycji w przedmiarach.

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć taki sufit w ofercie? Jeżeli tak to na jakiej wysokości trzeba będzie go zamontować?

Odpowiedź: Tak należy ująć w ofercie. Sufit należy zamontować pod poszyciem dachu.

2. Wg zamieszczonego "opracowania akustyki" należy wykonać na ścianach w sali gimnastycznej ścienny ustrój akustyczny, do wys.2,4m (oznaczony „8”) w ilości 275m². Brak jest takich prac w przedmiarze robót.

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy ująć te prace w ofercie?

Odpowiedź: Tak należy ująć w ofercie.

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z Rozdziałem 2 ust. 2 przedmiary są elementami pomocniczymi. Oferent dokonując wyceny musi uwzględnić wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w załączonej dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarach, dokumentacji projektowej.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a

Złap Wójta
Zastępca Wójta
Dariusz Uchman
Dariusz Uchman