



Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów
tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38
www.bip.ceglow.pl, e-mail: urząd@ceglow.pl

IZP.271.8.2017

Cegłów dnia 11 sierpnia 2017r.

Dotyczy: postępowania IZP.271.8.2017 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Posiadałach”

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania:

Pytanie 1

Jaka ma być moc grzejników elektrycznych?

Odpowiedź

Grzejniki 2000W z termostatem i timerem, klasa IP 65, kolorowy (zgodnie z wizualizacją), przeznaczony do budynków użyteczności publicznej

Pytanie 2

Z jakiego rodzaju drewna mają zostać wykonane podłoga i boazeria?

Odpowiedź

Boazeria z drewna świerkowego, podłoga z drewna dębowego lub jesionowe.

Pytanie 3

Wymiana okna na okno EI 60 w ilości sztuk 1 czy 2?

Odpowiedź:

1 (jeden)

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
Dariusz Uchman
Dariusz Uchman