



IZP 271.4.2018

Ceglów, dn. 19.02.2018

Dotyczy: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik, Pelczanka, Wiciejów i Mienia Gmina Ceglów

Na podstawie art. 38 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania:

1. **Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego opracowań geotechnicznych (warunków gruntowo – wodnych) na miejscowości: Rudnik, Pelczanka, Wiciejów**
Odp. Zamieszczono
2. **Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wszystkich decyzji lokalizacyjnych z Zarządu Dróg Powiatowych**
Odp. Zamieszczono
3. **Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wszystkich decyzji lokalizacyjnych umieszczenia sieci kanalizacyjnej w pasie dróg gminnych**
Odp. Zamieszczono
4. **Na jakiej szerokości należy odtworzyć nawierzchnie asfaltowe po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w przypadku dróg gminnych**
Odp. W miejscach wystąpienia uszkodzenia odtworzenie pełnego pasa ruchu.
5. **Na jakiej szerokości należy odtworzyć nawierzchnie asfaltowe po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w przypadku dróg powiatowych**
Odp. W miejscach wystąpienia uszkodzenia odtworzenie pełnego pasa ruchu.
6. **Na jakiej szerokości należy odtworzyć pobocze po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w przypadku dróg gminnych**
Odp. W istniejącej szerokości
7. **Na jakiej szerokości należy odtworzyć pobocze po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w przypadku dróg powiatowych**
Odp. W istniejącej szerokości
8. **W przypadku lokalizacji sieci kanalizacyjnej w rowach odwadniających czy umocnienie skarp kostką ażurową należy wykonać na całej długości czy tylko w obrębie studni? Jaka jest łączna długość rowów odwadniających przewidziana do umocnienia?**
Odp. Studnie w rowach odwadniających zabezpieczyć zgodnie z rys. nr 6. W innych miejscach uszkodzenie rowu stosownie do warunków określonych przez zarządcę drogi, zaś umocnienie wykonać zgodnie z rys. nr 1. Długość zgodnie z dokumentacją projektową.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



9. **Czy na całej szerokości należy odtworzyć chodnik z nowych materiałów wraz z krawężnikiem?**
Odp. Dopuszcza się odtworzenie z materiałów z rozbiórki. Użyty materiał nie może nosić śladów uszkodzeń. Odtworzenie w całej szerokości.
10. **Z jakiego materiału i na jakiej długości należy odtworzyć przepusty o średnicy min. 400 mm po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej.**
Odp. Rura drogowa SN8. Długość zgodnie z rys. nr 6
11. **Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa w drogach gminnych.**
Odp. NIE
12. **Prosimy o zamieszczenie w załączniku nr 1a – wycena sieci i przyłączy pozycji dotyczącej: „Zakup, dostawa, rozruch, szkolenie, zestaw przenośny z kamerą samojezdną do inspekcji rurociągów wraz z osprzętem do wykorzystania przy monitoringu wykonanej sieci”**
Odp. Znajduje się poz. 9 w formularzu 1a
13. **Czy Zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji wykopem i rurą PVC tam, gdzie jest przewidziany przewiert sterowany.**
Odp. Podstawą do wykonania zadania jest opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa. Zmiana technologii będzie dopuszczalna jedynie w sytuacjach gdy zajdzie taka konieczność w trakcie realizacji prac na warunkach przewidzianych w umowie.

Zup Wójta
Zastępca Wójta
Dariusz Uchman