

**Wykonawcy
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Piaseczno-Skupie-Kiczki”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1. Jaka kategorię ruchu i rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej przyjąć dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

Odpowiedź: Kategoria ruchu KR-1. Rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy wyrównawczej AC 16 W a dla warstwy ścieralnej AC 11 S

Pytanie nr 2. W punkcie 2.2. w SIWZ zamieszczono informację, że przepusty wykonane zostaną z rur HPDE-ES12. Czy potraktować to jako oczywista omyłkę pisarską i przyjąć, że chodzi o rury HDPE? Do czego odnosi się oznaczenie ES12? Czy przepusty mogą zostać wykonane z rur HPDE SN8?

Odpowiedź: Tak. W pkt. 2.2. znalazło się omyłkowo błędne oznaczenie rur. Powinno być PEHD SN12

**WÓJT
Marcin Uchman**

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : www.ceglow.pl
- A/a