

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 220101W – ul. Partyzantów”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1.** Jaka kategorię ruchu i rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej przyjąć dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

**Odpowiedź:** Kategoria ruchu KR-1. Rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy wyrównawczej AC 16 W a dla warstwy ścieralnej AC 11 S

**Pytanie nr 2.** W punkcie 2.2. w SIWZ zamieszczono informację, że przepusty wykonane zostaną z rur HPDE-ES12. Czy potraktować to jako oczywista omyłkę pisarską i przyjąć, że chodzi o rury HDPE? Do czego odnosi się oznaczenie ES12? Czy przepusty mogą zostać wykonane z rur HPDE SN8?

**Odpowiedź:** Tak. W pkt. 2.2. znalazło się omyłkowo błędne oznaczenie rur. Powinno być PEHD SN12

**WÓJT  
Marcin Uchman**

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)
- A/a