

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 220105W – ul. Mickiewicza”**

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1.** Jaka kategorię ruchu i rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej przyjąć dla warstwy wyrównawczej i ścieralnej.

**Odpowiedź:** Kategoria ruchu KR-1. Rodzaj mieszanki mineralno-bitumicznej dla warstwy wyrównawczej AC 16 W dla warstwy ścieralnej AC 11 S

**Pytanie nr 2.** W punkcie 2.2. w SIWZ zamieszczono informację, że wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową średnio 50kg/m<sup>2</sup> zostanie przeprowadzone na odcinku o dł. 1,18km. Natomiast w przedmiarze długość robót do wykonania wynosi 1,818km. Proszę o wyjaśnienie na jakim odcinku będą prowadzone roboty?

**Odpowiedź:** Roboty będą prowadzone na odcinku zgodnym z przedmiarem tj. 1,818km.

**Pytanie nr 3.** W poz. 4 w przedmiarze robót „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym – średnio 50kg/m<sup>2</sup> obmiar wynosi 318,15t. po pomnożeniu powierzchni przez średnią objętość masy do wbudowania wynik jest inny: 9090\*0,05=454,50t. Proszę o wyjaśnienie lub poprawienie błędu w obmiarze.

**Odpowiedź:** Jest to omyłka. Powinno być 454,50t.

**Pytanie nr 4.** W punkcie 2.2. w SIWZ zamieszczono informację, że przepusty wykonane zostaną z rur HPDE-ES12. Czy potraktować to jako oczywista omyłkę pisarską i przyjąć, że chodzi o rury HDPE? Do czego odnosi się oznaczenie ES12? Czy przepusty mogą zostać wykonane z rur HPDE SN8?

**Odpowiedź:** Tak. W pkt. 2.2. znalazło się omyłkowo błędne oznaczenie rur. Powinno być PEHD SN12

**WÓJT  
Marcin Uchman**

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)
- A/a