

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 220106W Pełczanka-Mienia”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany siatki przeciwspekaniowej stalowej na siatkę szklaną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamianę siatki stalowej na geosiatkę z włókien szklanych pod warunkiem zachowania parametrów wymaganych w dokumentacji technicznej i SIWZ. Siatkę z włókiem szklanych można zastosować pod warstwą wiążącą. Pod warstwą ścierną należy zastosować siatkę przeciwspekaniową stalową.**

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)
- A/a

Z up. Wójta  
Zastępca Wójta  
*Dariusz Uchman*