



IZP.271.1.2020

Cegłów dnia 04 lutego 2020r.

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  
**„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów”**

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 28.02.2020  
**Odpowiedź: W związku z tym, że składający pytania nie uzasadnił konieczności przesunięcia terminu ofert Zamawiający nie widzi powodu na zmianę terminu.**
2. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga w ramach niniejszego postępowania przetargowego dostawy belownicy (prasy) do odpadów.  
**Odpowiedź: Tak**
3. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga w ramach niniejszego postępowania przetargowego dostawy przyczepek lekkich pokazanych na zał\_1\_PZT? Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie szczegółowych danych dotyczących minimalnych parametrów tych przyczep oraz podanie ilości sztuk, która należy dostarczyć.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy przyczepek.**
4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ i PFU dotyczącymi rodzaju nawierzchni ścieżki edukacyjnej – w SIWZ-ie podano, że ścieżka edukacyjna ma być utwardzona z kruszywa łamanego, a w PFU podano, że należy ją wykonać w formie chodnika z kostki betonowej  
**Odpowiedź: Nawierzchnię ścieżki edukacyjnej należy wykonać zgodnie z PFU. Ścieżkę należy wykonać w formie chodnika z kostki betonowej, prostokątnej 10x20cm i grubości 6 cm, na podbudowie piaskowo cementowej 1:4 o grubości min 10 cm, oraz warstwą odsączającą o grubości min. 15 cm chodnik zamknąć obrzeżami 100x30x8 cm ustawionej na ławie cementowej.**
5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami PFU dotyczącymi bram wjazdowych – na stronie 13 PFU informacja, że brama ma być automatyczna z napędem, a na stronie 45 PFU podano, że bramy otwierane i zamykane ręcznie,  
**Odpowiedź: Bramy wjazdowe otwierane i zamykane automatycznie.**



6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ i PFU dotyczącymi ilości pojemników 240l – w SIWZ-ie podano, że należy dostarczyć 8 szt., a w PFU, że 10szt.

**Odpowiedź: Należy dostarczyć 10szt. pojemników 240l.**

7. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga w ramach niniejszego postępowania przetargowego dostawy 15szt. pojemników z tworzywa sztucznego z klapą o poj. min. 1m<sup>3</sup>, jak podano na str. 59 PFU. W SIWZ-ie brak wyszczególnienia dostawy tych pojemników.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga w ramach niniejszego postępowania przetargowego dostawy 15szt. pojemników z tworzywa sztucznego z klapą o poj. min. 1m<sup>3</sup>.**

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga w ramach niniejszego postępowania przetargowego dostawy:

- 5 koszy siatkowych,


- ręcznego podnośnika paletowego i

- ręcznego wózka magazynowego dwukołowego

będących częścią wyposażenia warsztatu do ponownego użycia odpadów wielkogabarytowych, jak podano na str. 4 SIWZ. Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie szczegółowych danych dotyczących minimalnych parametrów ręcznego podnośnika paletowego i ręcznego wózka magazynowego dwukołowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostawy koszy, nie wymaga w tym postępowaniu dostawy ręcznego podnośnika paletowego oraz ręcznego wózka magazynowego dwukołowego.**

Na zadane pytania odpowiedzi zawarte są w zamieszczonym na stronie Zamawiającego PFU.

  
WÓJT  
Marcin Uchman

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.

- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)

- A/a