

IZP.271.1.2020

Cegłów dnia 14 lutego 2020r.

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Cegłów”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

1. Gdzie będzie można odprowadzić wody deszczowe z dachów i placów: czy do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i jeśli tak, to prosimy o skazanie studzienki przyłączeniowej? Czy też wody te mogą być odprowadzone powierzchniowo na przyległy teren zielony? Czy też do zbiornika bezodpływowego i wywożone na oczyszczalnię. Z uwagi na występujące na tym terenie gliny rozsączenie do gruntu przez system rozsączający jest raczej nie możliwe.  
**Odpowiedź: Rów melioracyjny R-25 lub rozsączenie na działce.**
2. Prosimy o wskazanie na załączonej mapie punktu przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.  
**Odpowiedź: Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejąca studnia na działce drogowej 1920**
3. Prosimy o wskazanie na załączonej mapie punktu przyłączenia do sieci wodociągowej.  
**Odpowiedź: Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na działce 1920. Średnica fi 110**
4. Prosimy o informację, czy przyłączy elektroenergetyczne będzie z ternu oczyszczalni (czy oczyszczalnia wyda takie warunki techniczne)? Czy też będzie to nowe przyłączy wykonane na warunkach technicznych zakładu energetyki?  
**Odpowiedź: Z oczyszczalni na podstawie otrzymanych warunków, w przypadku braku możliwości uzyskania warunków z oczyszczalni Zamawiający posiada zapewnienie PGE o możliwości zasilenia obiektu.**



**WÓJT**  
Marcin Uchman

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)
- A/a