



RÓZDZIELNICA WNEKOWA
Z DRZWICZKAMI IZOLACYJNYMI BIAŁYMI
Pi=12,10 kW
Kj=0,70
Ps=8,47 kW
Pups=8,50 kW
Pups=11,00 kVA
cosfi=0,85
IB=14,45 A
Iups=20 A
IN=25 A

Rysunek	SCHEMAT TABLICZY TK		
Obiekt	Hala sportowa z łącznikiem przy Zespole Szkół w Ceglówie		
Lokalizacja	Ceglów ul. Przechodnia, dz. nr ewid. 131/9 i 131/10		
Inwestor	Gmina Ceglów ul. T.Kościuszki 4, 05-319 Ceglów		
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec. instalacyjna	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec. instalacyjna	
Branża		Data	Nr Rys.
ELEKTRYCZNA		XII.2014 r.	9


arch-dom
BUDOWNICTWO
Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI-TT
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SZYBKIE