

**Wykonawcy  
wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odnowa i rozwój miejscowości Cegłów poprzez zagospodarowanie i utwardzenie placów wiejskich.”

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1.** Prosimy o podanie informacji na temat ilości studzienek kanalizacyjnych wymagających regulacji oraz ilości kratki ściekowych i określenia czy kratki te wymagają również regulacji czy też podlegają wymianie.

**Odpowiedź:**

**Studzienki kanalizacyjne śr. 425mm - szt. 3. Studnie betonowe szt. 3 – regulacja włazów. Studzienki z kratkami ściekowymi szt. 2. Kratki ściekowe podlegają wymianie i regulacji.**

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie.
- strona internetowa Zamawiającego : [www.ceglow.pl](http://www.ceglow.pl)
- A/a

Z up. Wójta  
Zastępca Wójta  
*Dariusz Uchmał*  
Dariusz Uchmał